

**Несущая способность ж.б. сваи сечением 150x150 мм.
динамическим методом**

№	Остаточный отказ покзывающий величину погружения сваи за один удар молота, мм.	Предельная несущая способность сваи, тонн.
1	50	4,8
2	45	5,2
3	40	5,5
4	35	6
5	30	6,6
6	25	7,4
7	20	8,4
8	15	10
9	10	12,5
10	8	14,1
11	6	16,5
12	5	18,3
13	4	20,6
14	3	24
15	2	29,7

**Несущая способность ж.б. сваи сечением 200x200 мм.
динамическим методом**

№	Остаточный отказ покзывающий величину погружения сваи за один удар молота, мм.	Предельная несущая способность сваи, тонн.
1	50	5,6
2	45	6
3	40	6,5
4	35	7
5	30	7,8
6	25	8,7
7	20	10
8	15	12
9	10	15,2
10	8	17,3
11	6	20,4
12	5	22,5
13	4	25,5
14	3	30
15	2	37,3